

# Luftschalldämmung nach DIN 52210 und EN 20 717



Eignungsprüfung

Antragsteller PRÜM Türenwerk GmbH  
D - 54595 Weinsheim ; Andreas-Stihl-Straße

941212.U1

Gegenstand Luftschalldämmung eines Türelementes OHNE FUGENANTEIL


System SD-T-32



## ERGEBNISSE

bewertetes Schalldämm-Maß  $R_{w,P}$  33 dB

Spektrum Anpassungswerte  
C; C tr; C 50 - 5000; C tr 50 - 5000 (2; 1; 3; -1)



Labor für Schallmeßtechnik

*M. Brübach*

Sachbearbeiter:  
Dipl.-Ing. (FH) Martin Brübach

*F. Holtz*

Institutsleiter:  
Prof. Fritz Holtz  
Dozent an der Fachhochschule Rosenheim

