



Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster · windows
 Rollläden · shutters
 Türen + Tore · doors
 Fassaden · curtain walling
 Baubeschläge · building hardware

PR Ü F Z E U G N I S Nr. 14/07-A261-Z5

Version 1.de

Prüfungen der Festigkeitsanforderungen von Innentüren (Drehflügeltüren)

Antragsteller PRÜM Türenwerke
 Andreas-Stihl-Straße 1
 54595 Weinsheim/Eifel

Bauart diverse Türblätter aus Holz und Holzwerkstoffen, einflügelig, einhängfertig; verschiedene Ausführungen von Dicke, Deckplatten, Einlagen, Rahmen und Einleimern entsprechend den Details gemäß Gutachtlicher Stellungnahme

Produktbezeichnung siehe Anlage

maximale Größe Breite x Höhe [mm] ca. 1235 x 2235

Prüfnormen DIN EN 947 : 1999-05 Widerstandsfähigkeit gegen vertikale Belastung
 DIN EN 948 : 1999-11 Widerstandsfähigkeit gegen statische Verwindung
 DIN EN 949 : 1999-05 Widerstand gegen weichen und schweren Stoßkörper
 DIN EN 950 : 1999-11 Widerstandsfähigkeit gegen harten Stoß

Prüfdokument Gutachtliche Stellungnahme Nr. 14/07-A261-G3

Klassifizierung	Prüfung nach	Klasse
	DIN EN 947	3 nach DIN EN 1192 : 2000-06 (Türtypen siehe Anlage)
	DIN EN 948	
	DIN EN 949	
	DIN EN 950	

Anlage eine Seite Auflistung der Türtypen

Gültigkeit Laufzeit der genannten Normen


 Dipl.-Ing. Matthias Demmel
 Prüfstellenleiter



Stephanskirchen
 25.08.2014


 M.Eng. Dipl.-Ing.(FH) Andreas Wastlhuber
 Sachbearbeiter



**Beanspruchungsgruppen nach
DIN EN 947/ 948/ 949/ 950/ 1192/ 1191/ 12400**

Standardtüren mit der Beanspruchungsgruppe S (Klasse 3)

- TB-RS-SII

Feuerschutztüren mit der Beanspruchungsgruppe S (Klasse 3)

- FS-1
- FS-1 KL3
- FS-1 RD
- FS-1 RD KL3
- T30-1-FSA BE
- T30-1-FSA BE KL3
- T30-1-RS-FSA BE
- T30-1-RS-FSA BE KL3
- T30-1-FSA CH
- T30-1-FSA CH KL3
- T30-1-RS-FSA CH
- T30-1-RS-FSA CH KL3
- T30-1S-FSA CH
- T30-1S-FSA CH KL3
- T30-1S-RS-FSA CH
- T30-1S-RS-FSA CH KL3

Schallschutztüren mit der Beanspruchungsgruppe S (Klasse 3)

- SD 32
- SD 32 KL3
- SD-T 32
- SD-T 32 KL3
- SD 32 LA
- SD 32 LA KL3
- SD-T 32 LA
- SD-T 32 LA KL3
- SD 37
- SD 37 KL3
- SD-T 37
- SD-T 37 KL3
- SD 37 LA
- SD 37 LA KL3
- SD-T 37 LA
- SD-T 37 LA KL3
- SD 42
- SD 42 KL3
- SD-T 42
- SD-T 42 KL3
- SD 47
- SD 47 KL3
- SD-T 47
- SD-T 47 KL3
- HSD 43
- HSD 43 KL3
- HSD-T 44
- HSD-T 44 KL3
- HSD 43 STU
- HSD 43 STU KL3

Rauchschutztüren mit der Beanspruchungsgruppe S (Klasse 3)

- RD 40
- RD 40 KL3
- RD 40 LA
- RD 40 LA KL3
- RD 40 SD
- RD 40 SD KL3
- RD 40 SD LA
- RD 40 SD LA KL3
- RD 40 HSD
- RD 40 HSD KL3
- RD 40-2
- RD 40-2 KL3
- RD 40-2 LA
- RD 40-2 LA KL3

Strahlenschutztüren mit der Beanspruchungsgruppe S (Klasse 3)

- TB-Blei 1
- TB-Blei 1 LA
- TB-Blei 2
- TB-Blei 2 LA