

Klassifizierungsbericht

Nummer	21-002030-PR02 (NW-A01-02-de-01)
Inhaber	KOWA Holzbearbeitung GmbH Haselnußweg 1 49424 Goldenstedt Deutschland
Produkt	Drehkipfenstertür
Bezeichnung	System: HF 80 Lieferbezeichnung: HF 80 RENOVA
Details	Hersteller KOWA Holzbearbeitung GmbH, - Goldenstedt; Material Holz; Öffnungsart Drehkipp; Öffnungsrichtung DIN rechts, nach innen; Außenmaß (B x H) 1000 mm x 2400 mm
Besonderheiten	

Ergebnis **)

Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:2016-12



Klasse: 4

Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:2016-03



Klasse: C5/B5

Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11



Klasse: 9A

Grundlagen *)

EN 14351-1:2006+A2:2016-09
*) und entsprechende nationale Fassungen
(z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 21-002030-PR02 PB-
A01-02-de-01

Darstellung



Verwendungshinweise

Der Nachweis kann zur Erstellung der Leistungserklärung entsprechend der Bauproduktenverordnung 305/2011/EU verwendet werden. Die Ergebnisse gelten für den in EN 14351-1, Anhang E geregelten direkten Anwendungsbereich.

**) Entscheidungsregel: Für die Bewertung der Konformität wurden die ermittelten Messergebnisse als fehlerfreie Werte angenommen.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: DCA-0F614

ift Rosenheim

15.06.2021



Robert Kolacny, Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Prüfstellenleiter
Bauteilprüfung



Daniel Gromotka, B.Eng.
Prüfingenieur
Bauteilprüfung